



CERTIFICADO DE APROBACION DE PRODUCTO ELECTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro.

1100 , de fecha 23/07/2008).

CERTIFICADO Nro.: **E-021-14-1718** FECHA DE EMISIÓN : **28/11/2008** SISTEMA DE CERTIFICACION : **021 ISOCASCO5(2a)**

Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , presentado según Solicitud de Aprobación Nro. :
E-021-14-2150 , de fecha 01/10/2008

NORMA DE APROBACION NCh 2013 Of. 87

IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRE : **ELABORADORA DE COBRE VIÑA DEL MAR S.A./ COVISA**

DIRECCION : **AGUA SANTA 4303, VIÑA DEL MAR - CHILE**

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

DENOMINACION TECNICA : **CONDUCTOR ELECTRICO**

DENOMINACION COMERCIAL : **CONDUCTOR ELECTRICO**

MODELO : **SVT**

MARCA : **COVISA**

PAIS DE FABRICACION : **CHILE**

PROCEDENCIA : **CHILE**

NOMBRE DEL FABRICANTE : **ELABORADORA DE COBRE VIÑA DEL MAR S.A.**

DIRECCION DEL FABRICANTE : **AGUA SANTA 4303, VIÑA DEL MAR - CHILE**

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

CONDUCTORES FLEXIBLES FORMADOS POR ALAMBRE DE COBRE ELECTROLITICO DE TEMPLE BLANDO, AISLADOS CON TERMOPLASTICO (PVC), CABLEADOS CON O SIN RELLENO TEXTIL EN SUS INTERSTICIOS , CON CUBIERTA DE TERMOPLASTICO (PVC).

TENSION NOMINAL : **300 V máx.**

CLASE : **---**

T°. OP./CLASE CLIM. : **60°C**

USO : **Otro**

OTROS ANTECEDENTES

N° de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación Extranjera: **NO PROCEDE**

N° del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: **NO PROCEDE**

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduana : **NO PROCEDE**

Laboratorios N° Informe

INGCER - Informe de Auditoria	E-021-II-0001/2008
INGCER - Informe de Ensayos de Tipo	3457

APROBACION Y VIGENCIA

-En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.

Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.

-Este Certificado es válido por un período **INDEFINIDO** , a partir de **28/11/2008** quedando sometido a Control Regular, según lo estipulado en Protocolo **PE N° 2/03**

-Si la reglamentación vigente, se modificare; este Certificado expirará un (1) año después de dicha modificación.

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el logo o sigla INGCER junto al Número de Certificado de Aprobación.

Ing. SANDRA RODRIGUEZ LARA

Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación